

**OCENA  
STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW  
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej<sup>1)</sup> z dnia 2 kwietnia 2004r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usunięcia wyrobów zawierających azbest* (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649)

**Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:**

- pokrycie dachu,  
 elewacja,  
 inne \_\_\_\_\_  
 wyroby zawierające azbest składowane na nieruchomości

**Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:**

Gmina Jabłonna, \_\_\_\_\_

**Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>:**

- budynek mieszkalny,  
 budynek gospodarczy,  
 budynek przemysłowy,  
 budynek mieszkalno-gospodarczy,  
 inne.

**Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>:** \_\_\_\_\_

**Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>:** \_\_\_\_\_

**Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>:**

- płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,  
 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
 inne: \_\_\_\_\_

**Ilość wyrobów<sup>4)</sup>:** \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>, \_\_\_\_\_ mb

**Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:** \_\_\_\_\_

| Grupa/<br>nr | Rodzaj i stan wyrobu  | Punkty | Ocena |
|--------------|---|--------|-------|
| I            | Sposób zastosowania azbestu   |        |       |
| 1            | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                   | 30     |       |
| 2            | Tynk zawierający azbest   | 30     |       |
| 3            | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> ) | 25     |       |
| 4            | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)              | 10     |       |

| <b>II</b>  | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>   |    |  |
|------------|--|----|--|
| 5          | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  | 60 |  |
| 6          | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien  | 30 |  |
| 7          | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach   | 15 |  |
| 8          | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  | 0  |  |
| <b>III</b> | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>   |    |  |
| 9          | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  | 30 |  |
| 10         | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)   | 15 |  |
| 11         | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  | 10 |  |
| 12         | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne  | 10 |  |
| 13         | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne   | 0  |  |
| <b>IV</b>  | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>   |    |  |
| 14         | Bezpośrednio w pomieszczeniu   | 30 |  |
| 15         | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem   | 25 |  |
| 16         | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  | 25 |  |
| 17         | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)   | 20 |  |
| 18         | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)   | 10 |  |
| 19         | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym     | 5  |  |
| 20         | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)  | 0  |  |
| <b>V</b>   | <b>Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej</b>   |    |  |
| 21         | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  | 40 |  |
| 22         | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)   | 30 |  |
| 23         | Czasowe (np. domki rekreacyjne)  | 15 |  |
| 24         | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  | 5  |  |
| 25         | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b> |  |
| <b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>   |  |

**UWAGA:**

W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

\_\_\_\_\_  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

\_\_\_\_\_  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

- <sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- <sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- <sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- <sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- <sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".